

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM)

AS 4586:2013 Appendix A

FECHA REALIZACIÓN/ TEST DATES: 31/01/2025

MUESTRA/ SAMPLE: SERIE BENASAL 11,5X23,1

Wet Pendulum Slip Rating AS 4586-Appendix A	SRV Range Slider 96
P0	<12
P1	12-24
P2	25-34
P3	35-44
P4	45-54
P5	>54

Péndulo en humedo / wet pendulum

Probeta	0º	180º	Valor SRV
1	57	58	57,5
2	56	57	56,5
3	58	58	58
4	57	57	57
5	58	59	58,5

Valor Medio/ Average Value (SRV) :

57,5

Incertidumbre del valor medio de muestra: +-6

Uncertainty: +-6

Deslizador de caucho/ Slider rubber:

rubber 96

Condiciones de ensayo/ Test conditions:

Ensayo en humedo / Wet test

Superficie / Surface:

Lisa / smooth

Responsable Lab. Producto Acabado: **Javier Ballester**



Partida Rachina s/n , 12130 San Juan de Moró (Castellón)-España- Tel.: +(34) 964 657 400- Fax: +(34) 964 657 401